

Biskupice, 03.08.2023 r.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice 72

98-200 Sieradz

email: zamowienia.dpsbiskupice@gmail.com; dps@invar.net.pl

skrytka EPUAP: /DPSBiskupice/SkrytkaESP

Tartak „Olczyk” Sp. z o. o.
Świdno 1
Pl 29-105 Krasocin

Dotyczy postępowania pod nazwą: **„Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach”**

Nr postępowania: ZP.2710.02.2023

W odpowiedzi na pismo od Tartak „Olczyk” Sp. z o. o., Świdno 1, Pl 29-105 Krasocin w sprawie prowadzonego postępowania pt.: „Sprzedaż wraz z dostawą pelletu drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach” doręczonym w dniu 02 sierpnia 2023 r. przy użyciu Platformy e-Zamówienia o poniżej treści:

1. Czy postępowanie dotyczy pelletu workowanego (15kg) czy dostawa samochodem autocysterną (luz)

Wyjaśniamy:

Postępowanie dotyczy pelletu workowanego. Informacja zawarta w SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1

- Opakowania zbiorcze: 15-25 kg, oznakowane w dane producenta.

2. W przypadku pelletu workowanego jakie ilości dostarczane będą jednorazowo:

- samochód typu solówka z auto windą oraz paleciakiem – jednorazowa dostawa w ilości 8,4 tony (8 palet x 1,05 tony) – rozładunek przed budynkiem kotłowni, kierowca nie wnosi pelletu ręcznie do kotłowni, możliwość rozładunku za pomocą paleciaka w przypadku równego podłoża

- czy do obowiązków dostawcy będzie należało wniesienie pelletu do kotłowni?

- samochód typu plandeka – jednorazowa dostawa do 24,15 tony (23 palety x 1,05 tony) – kupujący rozładuje pellet z samochodu we własnym zakresie

Wyjaśniamy:

Maksymalna jednorazowa dostawa, z uwagi na pojemność magazynu, nie może przekroczyć 20 ton. (Informacja zawarta w SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4).

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą, rozładunkiem i **zniesieniem do magazynu** pelletu drzewnego. (Informacja zawarta w SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 1).

3. W przypadku pelletu luzem – cysterna z rozładunkiem pneumatycznym, złączka \varnothing 110, jakie ilości jednorazowe:

- samochód o ładowności do 13 ton

- samochód o ładowności do 22 ton

Wyjaśniamy:

Postępowanie dotyczy pelletu workowanego .

4. Ze względu na znaczną odległość – brak możliwości zapoznania się z miejscem położenia i warunkami dojazdu – proszę o podanie:

- szerokości wjazdu na posesję

- ewentualnie wysokość bramy

- możliwość zawrócenia składem wg karty produktu.

Wyjaśniamy:

Szerokość bramy bocznej na pilota – 5 metrów, wysokość bez ograniczeń, aczkolwiek na terenie idą linie energetyczne, które są dość nisko.

Celowym jest aby Wykonawcy zapoznali się z miejscem położenia magazynu i warunkami dojazdu. Dojazd do magazynu paliw jest dość utrudniony.

5. Czy można dostarczać pallet odpowiadający parametrom certyfikatów DIN plus i EN Plus A1? (parametry wg karty produktu)

Wyjaśniamy:

Parametry wymaganego pelletu zawarte w SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia

- Wartość opałowa nie niższa niż 18000 kJ/kg
- Wilgotność nie większa niż 10%

(Wyrzutowo będą prowadzone kontrole wilgotności dostarczonego pelletu. W przypadku przekroczenia ustalonej normy wilgotności powyżej 10% dostawa zostanie zwrócona i dostawca musi dostarczyć towar bez wady zgodny z przedmiotem zamówienia)

- Zawartość popiołu nie większa niż 1,0 %
- Gęstość 1,00-1,40 kg/dm³
- Granulacja pelletu: średnica 6-8 mm, długość 10-50 mm
- Dodatki ułatwiające prasowanie: BRAK
- Zawartość siarki nie większa niż 0,08%
- Zawartość azotu nie większa niż: 0,3%
- Zawartość chloru nie większa niż: 0,03%
- Opakowania zbiorcze: 15-25 kg, oznakowane w dane producenta
- Skład pelletu: trocina z drewna iglastego, liściastego lub ich mieszaniny

Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, jakie są wymagane do spalania biomasy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Biskupicach
Sławomir Janiak